

附件：

序号	指标	国家标准限值 (mg/L)	监测值			监测指标合格率%	备注
			最大值	最小值	平均值		
1	色度	≤15 度	<5	<5	<5	100	
2	浑浊度	≤1 度	0.20	0.18	0.192	100	
3	嗅和味	无异臭、异味	无	无	无	100	
4	肉眼可见物	不得含有	无	无	无	100	
5	pH 值	6.5—8.5	8.16	8.10	8.13	100	
6	铝	≤0.2	0.0134	0.00724	0.0103	100	
7	铁	≤0.3	0.0398	0.0280	0.0320	100	
8	锰	≤0.1	0.000708	0.0000855	0.000250	100	
9	铜	≤1.0	<0.00009	<0.00009	<0.00009	100	
10	锌	≤1.0	<0.0009	<0.0009	<0.0009	100	

11	氯化物	≤250	6.9	6.6	6.78	100	
12	硫酸盐	≤250	92.2	88.3	89.8	100	
13	溶解性总固体	≤1000	199	196	196.67	100	
14	总硬度	≤450	182.2	170.2	173.53	100	
15	耗氧量	≤3	1.28	0.80	1.04	100	
16	氨氮	≤0.5	0.45	0.067	0.14	100	
17	砷	≤0.01	0.00164	0.00143	0.00153	100	
18	镉	≤0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	100	
19	汞	≤0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	100	
20	氯酸盐	≤0.7	0.205	0.170	0.183	100	
21	氰化物	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	100	
22	铬(六价)	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	100	
23	铅	≤0.01	<0.00007	<0.00007	<0.00007	100	

24	氟化物	≤1.0	0.29	0.22	0.26	100	
25	硝酸盐氮	≤20	0.22	0.20	0.212	100	
26	三氯甲烷	≤0.06	0.0083	<0.00020	0.0057	100	
27	二氯乙酸	≤0.05	0.0050	0.0027	0.0036	100	
28	三卤甲烷	≤1	0.20	0.069	0.160	100	
29	三氯乙酸	≤0.1	0.0079	0.0035	0.0043	100	
30	一氯二溴甲烷	≤0.1	0.0051	0.0041	0.00455	100	
31	二氯一溴甲烷	≤0.06	0.0012	0.0010	0.00108	100	
32	三溴甲烷	≤0.1	<0.000041	<0.000041	<0.000041	100	
33	菌落总数 (CFU/mL)	≤100	0	0	0	100	
34	总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	未检出	100	
35	耐热大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	未检出	100	

	(MPN/100mL)						
--	-------------	--	--	--	--	--	--